


Husets energianvändning



Energideklaration för Lorensborgsgatan 3a, Malmö.

- Detta hus använder 96 kWh/m² och år, varav el 8 kWh/m².
Liknande hus 140–171 kWh/m² och år, nya hus 108 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-02-18 av:
Finn Hultman, Energi & VVS Utveckling AB, EVU