


Husets energianvändning



Energideklaration för Lorensborgsgatan 5a, Malmö.

- Detta hus använder 114 kWh/m² och år, varav el 3 kWh/m².
Liknande hus 126–158 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-02-18 av:

Finn Hultman, Energi & VVS Utveckling AB, EVU